



Регистрационный № РОСС RU

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.04ПТК0.K00187

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
Юридический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
Фактический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
ОГРН: 1127747260607. Телефон: +7 (499) 284-00-88; e-mail: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
Юридический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
Адрес производства: РОССИЯ, 140603, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское ш. 88-ой километр, с/б3.
ОГРН: 1127747260607. Телефон: +7 (499) 284-00-88; e-mail: info@st-electric.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**I
А.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Панели стекломagneзитовые марки СЭ, без облицовки, толщиной 10 мм, смонтированные по ТР №9, для перегородок в фальшполах, кабельных каналах и лотках, выпускаемые по ТУ 23.62.10-007-16783731-2020.
Серийный выпуск:

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.62.10

ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
Предел огнестойкости - EI45.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПТ-24/05-0314 от 03.05.2024 года, выданный Испытательной

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 23.62.10-007-16783731-2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.05.2024 ПО 02.05.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



С.С. Куликов
инициалы, фамилия

Д.А. Маркин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.