



Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.04ПТКО.К00082

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
Юридический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1;
Фактический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
ОГРН: 1127747260607. Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
Адрес производства: РОССИЯ, 140603, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское ш. 88-ой километр, с. 63.
ОГРН: 1127747260607. Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ****ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Крепления кабельные из полиамида СЭ-1, СЭ-2, СЭ-3, СЭ-5, СЭ-6, прокладки кабельная СЭП, лента уплотнительная СЭЛУ, крюк СЭ-7 d38 и d80, СЭ-7 К1 и К2, выпускаемые ТУ 27.33.13-002-16783731-2020.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
27.33.13

ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 28779-90 п.9 (МЭК 707-81) «Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания».
Класс - FV (ПВ)0.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ****ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 27.33.13-002-16783731-2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.11.2023 ПО 21.11.2028

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



С.С. Куликов
инициалы, фамилия

Д.А. Маркин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.