



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00849/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК» (ООО «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК»)
Место нахождения: 125319, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА УЛИЦА, ДОМ 4, КОРПУС 1, ЭТАЖ 1,
ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 1.
ОГРН 1127747260607, ИНН 7702804990, Телефон: +74992840088, адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК» В Г. КЛИН – «ЗАВОД
МОНТАЖНЫХ СИСТЕМ».

Место нахождения: 141603, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КЛИН, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, 88 КМ, СТРОЕНИЕ 63,
ОФИС 111. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141603, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД КЛИН, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, 88 КМ.
Телефон: +74992840088, адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративно-отделочные для фальшпола, марки ST, на основе плит из сульфата
кальция, толщиной от 28 до 40 мм, плотностью 1500 кг/м³, без покрытия, выпускаемые по
ТУ 23.62.10-001-16783731-2020 «Панели из сульфата кальция. Технические условия».

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

код ОКПД 2 23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-003/03-2022 от 11.03.2022 года, выданного испытательной лабораторией

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панели должны храниться в помещениях на заводской деревянной паллете. Место хранения панелей должно иметь ровную поверхность без
услонов и неровностей. В ходе хранения продукции, должны исключаться условия, при которых возможны механические повреждения панелей, а
также воздействие агрессивных веществ (солей, щелочей, кислот) и открытого пламени. Помещения для хранения и эксплуатации товара должны
быть закрытые или другие, исключающие прямое попадание атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, с естественной или принудительной
вентиляцией, с рекомендуемой влажностью не более 60% (при непродолжительном хранении не более 75%), исключающей возможность
образования конденсата на товаре. Для выравнивания влажностно-температурных характеристик после транспортировки и хранения, панели
фальшпола предпочтительно оставить в монтируемом помещении на неделю перед началом монтажа. Оптимальная рекомендуемая температура
окружающей среды должна быть 10°- 25 °С (при непродолжительных сроках хранения допускается не более 40 °С), рекомендуемая оптимальная
относительная влажность - между 30 % и 60% (при непродолжительных сроках хранения не более 75%). В помещении, где идет монтаж должны
быть полностью закончены влажные работы. Гарантийный срок эксплуатации панелей – 2 (два) года со дня отгрузки. Гарантийный срок
эксплуатации панелей – 2 (два) года со дня отгрузки.

Класс пожарной опасности и обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных
стандартах и документах (в случае их применения) в Приложение № 1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.03.2022 по 14.03.2027

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3058651/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.В.00849/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Приложение. Таблица 3, 27	Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.6, метод 1	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грешой Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3058651/baseInfo>