



Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК00С008.К00036

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32820.04ПТК00С008.К00036

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
ОГРН: 1127747260607.
Юридический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика
Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
Фактический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика
Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
ОГРН: 1127747260607.
Юридический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика
Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
Адрес производства: РОССИЯ, 140603, Московская область, Клинский район, г.
Клин, Ленинградское ш. 88-ой километр, с63.
Телефон: +7 (499) 284-00-88, e-mail: info@st-electric.ru.

ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

Узел примыкания стеновой ограждающей конструкции
(перегородка) толщиной не менее 25 мм с нормируемым
пределом огнестойкости к перекрытию, заполненный
противопожарным терморасширяющимся жгутом СЭ-505
(СЭ-1005) диаметром 50 мм, выпускаемый по ТУ 23.20.13-
021-16783731-2024, смонтированный по ТР №25.
См. Приложение № 1 на бланке № 0001549.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.20.13

ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования; ГОСТ 30247.1-94. Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
Конструкции".
См. Приложение № 1 на бланке № 0001549.

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № СК-24/07-0153, № СК-24/07-0154, № СК-24/07-0155,
№ СК-24/07-0156, № СК-24/07-0157 от 03.07.2024 года, выданные
Обществом с ограниченной ответственностью
РОСС
0001549 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.07.2024 ПО 02.07.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)



Усинская Д.Д.
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Хайбуллин Р.З.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.



Регистрация

020.041111

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32820.04ПТК00С008.К00036
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 03.07.2024 по 02.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

тства с ограничено

д

Лист 1 из 1

Наименование и обозначение продукции	Предел огнестойкости
Узел примыкания стеновой ограждающей конструкции (перегородки) толщиной не менее 25 мм, заполненный противопожарным терморасширяющимся жгутом СЭ-505 (СЭ-1005) диаметром 50 мм, выпускаемый по ТУ 23.20.13-021-16783731-2024, смонтированный по ТР №25.	EI45
Узел примыкания стеновой ограждающей конструкции (перегородки) толщиной не менее 50 мм, заполненный противопожарным терморасширяющимся жгутом СЭ-505 (СЭ-1005) диаметром 50 мм, выпускаемый по ТУ 23.20.13-021-16783731-2024, смонтированный по ТР №25.	EI60
Узел примыкания стеновой ограждающей конструкции (перегородки) толщиной не менее 100 мм, заполненный противопожарным терморасширяющимся жгутом СЭ-505 (СЭ-1005) диаметром 50 мм, уложенным в 2 слоя, выпускаемый по ТУ 23.20.13-021-16783731-2024, смонтированный по ТР №25.	EI150
Узел примыкания стеновой ограждающей конструкции (перегородки) толщиной не менее 150 мм, заполненный противопожарным терморасширяющимся жгутом СЭ-505 (СЭ-1005) диаметром 50 мм, уложенным в 2 слоя, выпускаемый по ТУ 23.20.13-021-16783731-2024, смонтированный по ТР №25.	EI180
Узел примыкания стеновой ограждающей конструкции (перегородки) толщиной не менее 200 мм, заполненный противопожарным терморасширяющимся жгутом СЭ-505 (СЭ-1005) диаметром 50 мм, уложенным в 3 слоя, выпускаемый по ТУ 23.20.13-021-16783731-2024, смонтированный по ТР №25.	EI240

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Усинская Д.Д.
инициалы, фамилия

Хайбуллин Р.З.
инициалы, фамилия