



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01821/23

Серия **RU** № **0477231**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1.
Основной государственный регистрационный номер 1127747260607.
Телефон: +74992840088. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
Место нахождения (адрес юридического лица): 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141603, Россия, Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 1.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных, смонтированных в соответствии с Технологическим регламентом №15 «Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01. Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01Б».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6815 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ППБ-1523/10-2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, виды герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость», раздел 4. Пределы огнестойкости согласно Приложению №1 на 3 листах (бланки №0970080, №0970081, №0970082). Условия хранения составов СЭ-01 и СЭ-01Б: коробки с продукцией хранятся в помещении, обеспечивающем защиту от увлажнения, переохлаждения. На расстоянии не менее 1м от нагревательных элементов. Температурный режим хранения от +5 °С до +40 °С. Гарантийный срок хранения состава СЭ-01 - 9 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения. Гарантийный срок хранения СЭ-01Б - 24 месяца со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения. Срок службы - 30 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 11.08.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.10.2023

ПО

30.10.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Греский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01821/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0970080**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6815 19 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных, смонтированных в соответствии с Технологическим регламентом №15 «Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01. Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01Б», в составе: - состав противопожарный терморасширяющийся в форме блока СЭ-01Б (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, толщиной не менее 80 мм; - состав противопожарный терморасширяющийся двухкомпонентный СЭ-01 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), предназначенный для заделки пустот между блоками. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 80 мм в проеме стены или перекрытия – IET60. - состав противопожарный терморасширяющийся в форме блока СЭ-01Б (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, толщиной не менее 150 мм; - состав противопожарный терморасширяющийся двухкомпонентный СЭ-01 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), предназначенный для заделки пустот между блоками. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 150 мм в проеме стены или перекрытия – IET120. - состав противопожарный терморасширяющийся в форме блока СЭ-01Б (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, толщиной не менее 200 мм; - состав противопожарный терморасширяющийся двухкомпонентный СЭ-01 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), предназначенный для заделки пустот между блоками. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 200 мм в проеме стены или перекрытия – IET150.	Технологический регламент №15 «Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01. Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01Б»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Госкаев Николай Михайлович
(ф.и.о.)

Цирилов Алексей Владимирович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01821/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0970081**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6815 19 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных, смонтированных в соответствии с Технологическим регламентом №15 «Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01. Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01Б», в составе:	Технологический регламент №15 «Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01. Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01Б»
	- состав противопожарный терморасширяющийся в форме блока СЭ-01Б (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, толщиной не менее 80 мм; - состав противопожарный терморасширяющийся двухкомпонентный СЭ-01 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), предназначенный для заделки пустот между блоками и заполнения проходок в гильзах; - гильзы металлические (ГОСТ 3262-75), диаметром от 20 до 250 мм, толщиной стенки от 0,5 до 17 мм. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 80 мм в проеме стены или перекрытия – IET60. - состав противопожарный терморасширяющийся в форме блока СЭ-01Б (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, толщиной не менее 150 мм; - состав противопожарный терморасширяющийся двухкомпонентный СЭ-01 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), предназначенный для заделки пустот между блоками и заполнения проходок в гильзах; - гильзы металлические (ГОСТ 3262-75), диаметром от 20 до 250 мм, толщиной стенки от 0,5 до 17 мм. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 150 мм в проеме стены или перекрытия – IET120. - состав противопожарный терморасширяющийся в форме блока СЭ-01Б (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, толщиной не менее 200 мм; - состав противопожарный терморасширяющийся двухкомпонентный СЭ-01 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), предназначенный для заделки пустот между блоками и заполнения проходок в гильзах; - гильзы металлические (ГОСТ 3262-75), диаметром от 20 до 250 мм, толщиной стенки от 0,5 до 17 мм. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 200 мм в проеме стены или перекрытия – IET150.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецей Николай Михайлович (ф.и.о.)

Цидилов Алексей Владимирович (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01821/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия RU № 0970082

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6815 19 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных, смонтированных в соответствии с Технологическим регламентом №15 «Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01. Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01Б», в составе:	Технологический регламент №15 «Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01. Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01Б»
	- состав противопожарный терморасширяющийся в форме блока СЭ-01Б (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, толщиной не менее 80 мм; - состав противопожарный терморасширяющийся двухкомпонентный СЭ-01 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), предназначенный для заделки пустот между блоками и заполнения проходок в гильзах; - гильзы пластиковые (ГОСТ Р 54475-2011), диаметром от 20 до 250 мм, толщиной стенки от 1,0 до 20,5 мм. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 80 мм в проеме стены или перекрытия – IET60. - состав противопожарный терморасширяющийся в форме блока СЭ-01Б (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, толщиной не менее 150 мм; - состав противопожарный терморасширяющийся двухкомпонентный СЭ-01 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), предназначенный для заделки пустот между блоками и заполнения проходок в гильзах; - гильзы пластиковые (ГОСТ Р 54475-2011), диаметром от 20 до 250 мм, толщиной стенки от 1,0 до 20,5 мм. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 150 мм в проеме стены или перекрытия – IET120. - состав противопожарный терморасширяющийся в форме блока СЭ-01Б (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, толщиной не менее 200 мм; - состав противопожарный терморасширяющийся двухкомпонентный СЭ-01 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), предназначенный для заделки пустот между блоками и заполнения проходок в гильзах; - гильзы пластиковые (ГОСТ Р 54475-2011), диаметром от 20 до 250 мм, толщиной стенки от 1,0 до 20,5 мм. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 200 мм в проеме стены или перекрытия – IET150.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Грефай Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Идилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)