



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01186/22

Серия **RU** № **0394091**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции, процессов и систем СМБ «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК»

Идентификация: 1-04-010

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1
 Основной государственный регистрационный номер 1127747260607
 Телефон: +74956273657. Адрес электронной почты: info@api38080.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК"

Место нахождения (адрес юридического лица): 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141603, Россия, Московская область, Клинский район, город Клин, шоссе Ленинградское, 88 км, строение 63

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок типа СЭ-01Б/СЭ-01, в составе (согласно приложению – бланк № 0895921). Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом №11/2 от 15.03.2022 года по монтажу кабельных проходок СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК типа СЭ-01Б/СЭ-01.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Продукция, соответствующая требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, люды герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость". пункт 4. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 300 мм в проеме стены или перекрытия – IET180. Условия хранения: хранятся в помещениях, обеспечивающих защиту от увлажнения, переохлаждения. На расстоянии не менее 1 м от нагревательных элементов. Температурный режим хранения от +5 до +40 °С. Гарантийный срок хранения состава СЭ-01 – 9 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения состава СЭ-01Б – 24 месяца со дня изготовления, не должна храниться в непосредственной близости от радиаторов. Срок службы – не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

06.07.2022

ПО

05.07.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

репкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Федорова Александра Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01186/22

Серия **RU** № **0895921**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6806 90 000 0		Технологический регламент №11/2 от 15.03.2022 года по монтажу кабельных проходок СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК типа СЭ-01Б/СЭ-01
	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок типа СЭ-01Б/СЭ-01 исполнение 01, в составе: - огнестойкие полиуретановые пеноблоки из противопожарного терморасширяющегося состава СЭ-01Б, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 23.20.13-013-16783731-2020); - огнестойкий полиуретановый герметик – противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01 (ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, заполняющий зазоры в местах прохода кабелей;	
	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок типа СЭ-01Б/СЭ-01 исполнение 02, в составе: - огнестойкие полиуретановые пеноблоки из противопожарного терморасширяющегося состава СЭ-01Б, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 23.20.13-013-16783731-2020); - огнестойкий полиуретановый герметик – противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01 (ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, заполняющий зазоры в местах прохода кабелей; - гильзы, диаметром от 20 до 110 мм, толщиной не менее 0,5 мм.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гришкин Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Филиппова Александра Викторовна

(Ф.И.О.)