

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"**

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП06.К00180

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК".  
Юридический адрес: Россия, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.  
Фактический адрес: Россия, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.  
ОГРН: 1127747260607. Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».  
Адрес производства: Россия, 140603, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское ш. 88-ой километр, с63.  
ОГРН: 1127747260607. Телефон: +7 (499) 284-00-88, e-mail: info@st-electric.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Узел пересечения ограждающих конструкций воздуховодами, стальными трубопроводами для стен и перекрытий, смонтированный по ТР №2/3, в составе: противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01 (ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020), терморасширяющийся состав СЭ-01Б (ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020), противопожарное покрытие СЭ-670 (ТУ 23.20.13.120-002-16783731-2020), каменная вата НГ плотностью не менее 100кг/м3.

**OK 034-2014  
(КПЕС 2008)  
23.20.13**

**ТН ВЭД**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. Предел огнестойкости: при толщине заделки 80мм - EI90; при толщине заделки 100мм - EI120; при толщине заделки 150мм - EI180; при толщине заделки 200мм - EI240.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020, ТУ 23.20.13-0013-16783731-2020, ТУ 23.20.13.120-002-16783731-2020, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ПКОРТ.РУ.МК009.К00050 от 14.09.2020 года, выдан ОС ООО

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.03.2023 ПО 02.03.2028**

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

А.В. Белова  
подпись, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.А. Кузнецов  
подпись, фамилия

