

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04P



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП01.К00161

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК".

Юридический адрес: 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1, РОССИЯ.

Фактический адрес: 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1, РОССИЯ.

ОГРН: 1127747260607. Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК»

ОГРН: 1127747260607

Адрес производства: 140603, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское ш. 88-ой километр, с/б3.

Телефон: +7 (499) 284-00-88, e-mail: info@st-electric.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Узел примыкания бетонной/кирпичной стены и перекрытия толщиной не менее 100 мм, заполненный последовательно каменной ватой (НГ) плотностью не менее 80 кг/м³ и противопожарным силиконовым герметиком СЭ-601s (ТУ 23.20.13-017-16783731-2020, Стандарт-Электрик) шириной шва от 10 до 250 мм, глубиной заполнения не менее 6 мм, монтаж по Технологическому регламенту № 7 «Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601s».

Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.20.13

ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров, на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".

Предел огнестойкости-EI 180.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ****ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ТР №7, ТУ 23.20.13-017-16783731-2020, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ПОКСТ.RU.MK009.K00050 от 14.09.2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 04.04.2022 ПО 03.04.2025

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

А.А. Иванов
инициалы, фамилияН.А. Миронова
инициалы, фамилия