



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00148/20

Серия RU № 0227848

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Место нахождения: 125319, Россия

д/г

4

Аттестат аккредитации № RA.RU.10A.00001.01.01.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК». Место нахождения: 125319, Россия, г. Москва, Академика Ильюшина ул. дом 4, корпус 1, этаж 1, помещение V, комната 1. Место осуществления деятельности: 140603, Россия, Московская область, Клинский р-он, г. Клин, 88 км Ленинградское ш. ОГРН: 1127747260607. Телефон: 8 499 284 00 88. Адрес электронной почты: info@st-electirc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК». Место нахождения: 125319, Россия, Москва г. Академика Ильюшина ул. дом 4, корпус 1, этаж 1, помещение V, комната 1. Место осуществления деятельности: 140603, Россия, Московская область, Клинский р-он, г. Клин, 88 км Ленинградское ш.

ПРОДУКЦИЯ Проходка кабельная универсальная для стен и перекрытий толщиной не менее 200 мм в составе: двухкомпонентная терморасширяющаяся пена СЭ-620 (изготовленная ООО «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК» в соответствии с ТУ 23.20.13-001-16783731-2020) глубиной заделки 200мм. Монтаж в соответствии с технологическим регламентом Стандарт-Электрик №1. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3909509000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний №2/K0164 от

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Предел огнестойкости IET 45 по ГОСТ Р 53310-2009 (раздел 4). Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость. Срок хранения 12 месяцев. Срок службы 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

02.06.2020

01.06.2021

ПО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Далонин Игорь Илгонович

(ф.и.о.)

Варлаков Евгений Олегович

(ф.и.о.)