



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01790/23

Серия **RU** № **0477200**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат выдан в соответствии с
этим
дом
органа по сертификации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1.
Основной государственный регистрационный номер 1127747260607.
Телефон: +74992840088. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
Место нахождения (адрес юридического лица): 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141603, Россия, Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 1.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных, смонтированных в соответствии с Технологическим регламентом №16 «Противопожарное покрытие СЭ-670».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1329/09-2023

от 29.09.2023 г. выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная
Сер
ан
от
ли
С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость», раздел 4. Пределы огнестойкости согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0970052).
Условия хранения состава СЭ-670: хранение производится в герметично закрытой таре в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения составляет от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения состава - 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы - 30 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 02.08.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.09.2023

ПО

28.09.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Нилилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01790/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0970052**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6806 90 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных, смонтированных в соответствии с Технологическим регламентом №16 «Противопожарное покрытие СЭ-670», в составе: - плиты из негорючей минеральной ваты, плотностью не менее 150 кг/м³, толщиной 50 мм; - покрытие противопожарное СЭ-670 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-002-16783731-2020), применяемое для нанесения на торцы и поверхность плиты с каждой стороны проходки, на поверхность кабелей на расстоянии не менее 100 мм от заделки проходки с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 1,0 мм (расход, установленный изготовителем – 1,5 кг/м², без учета технологических потерь). Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 100 мм в проеме стены или перекрытия – IET60. - плиты из негорючей минеральной ваты, плотностью не менее 150 кг/м³, толщиной 50 мм; - покрытие противопожарное СЭ-670 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-002-16783731-2020), применяемое для нанесения на торцы и поверхность плиты с каждой стороны проходки, на поверхность кабелей на расстоянии не менее 150 мм от заделки проходки с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 1,5 мм (расход, установленный изготовителем – 2,25 кг/м², без учета технологических потерь). Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 200 мм в проеме стены или перекрытия – IET150. - плиты из негорючей минеральной ваты, плотностью не менее 150 кг/м³, толщиной 50 мм; - покрытие противопожарное СЭ-670 (производства ООО «Стандарт-Электрик» по ТУ 23.20.13-002-16783731-2020), применяемое для нанесения на торцы и поверхность плиты с каждой стороны проходки, на поверхность кабелей на расстоянии не менее 200 мм от заделки проходки с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 2,0 мм (расход, установленный изготовителем – 3,0 кг/м², без учета технологических потерь). Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 300 мм в проеме стены или перекрытия – IET240.	Технологический регламент №16 «Противопожарное покрытие СЭ-670»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Греский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)