



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01472/23

Серия **RU** № **0415112**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификационная Компания (ООО «ПСК»)

Эт
до
поая,
14,
ия,
на**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1.

Основной государственный регистрационный номер 1127747260607.

Телефон: +74992840088. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК"

Место нахождения (адрес юридического лица): 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141603, Россия, Московская область, Клинский район, город Клин, шоссе Ленинградское, 88 км, строение 63.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, в составе:

- огнестойкий полиуретановый герметик – противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01 (ТУ 23.20.13-012-16783731-2020), плотностью 75 кг/м³, заполняющий зазоры в местах прохода кабелей;

- гильзы металлические, диаметром от 20 до 110 мм, толщиной стали не менее 0,5 мм.

- противопожарное интумесцентное покрытие СЭ-670 (ТУ 23.20.13.120-002-16783731-2020), нанесенное на поверхность кабелей и гильзы на расстоянии не менее 200 мм от заделки проходки с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 0,7 мм, (расход, установленный изготовителем без учета потерь, не менее 1,35 кг/м²).

Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом № 14 от 14.07.2022 года «Проходка кабельная. Огнестойкий терморасширяющийся состав СЭ-01. Огнестойкое покрытие СЭ-670».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6815 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-033/03-2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость" раздел 4. Предел огнестойкости при глубине заделки не менее 150 мм в проеме стены или перекрытия – ИЕТ120. Условия хранения СЭ-01: в помещении, обеспечивающем защиту от увлажнения, переохлаждения. На расстоянии не менее 1 м от нагревательных элементов при температуре от +5 до +40 °С. Срок хранения - 9 месяцев со дня изготовления. Условия хранения СЭ-670: в герметично закрытой таре в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения составляет от +5 до +30 °С. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы - 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.03.2023

ПО

06.03.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Григорьев Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Фидатова Александра Викторовна
(Ф.И.О.)