



Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.04ПТКО.К00148

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК»,
ОГРН: 1127747260607.
Юридический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
Фактический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК»,
ОГРН: 1127747260607.
Адрес производства: РОССИЯ, 140603, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское ш. 88-ой километр, с. 63.
Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ****ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Узел примыкания бетонной/кирпичной стены и перекрытия толщиной не менее 100 мм, заполненный последовательно каменной ватой (НГ) плотностью не менее 80 кг/м³ и противопожарным акриловым герметиком СЭ-606 (ТУ 23.99.19.110-004-16783731-2020, Стандарт-Электрик) шириной шва от 10 до 200 мм, глубиной заполнения не менее 6 мм, монтаж по Технологическому регламенту № 6 «Противопожарный акриловый герметик СЭ-606».
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.99.19

ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость»,
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости - EI 180.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПТ-24/03-0344 от 12.03.2024 года, выданный Испытательной

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 23.99.19.110-004-16783731-2020; Технологический регламент № 6 «Противопожарный акриловый герметик СЭ-606».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.03.2024 ПО 11.03.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



С.С. Куликов
инициалы, фамилия

Д.А. Маркин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.