



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00200/21

Серия RU № 0253106

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

нахождения: 129226, Россия, г. Москва

Р  
Т  
2

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК». Место нахождения: 125319, Россия, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1, помещение V, комната 1. Место осуществления деятельности: 140603, Россия, Московская область, Клинский р-он, г. Клин, 88 км Ленинградское ш. ОГРН: 1127747260607. Телефон: 8 499 284 00 88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК». Место нахождения: 125319, Россия, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1, помещение V, комната 1. Место осуществления деятельности: 140603, Россия, Московская область, Клинский р-он, г. Клин, 88 км Ленинградское ш.

**ПРОДУКЦИЯ** Состав интумесцентный огнезащитный марки «СЭ-678» для кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками, изготавливаемый в соответствии ТУ 23.20.13-005-16783731-2020, обеспечивает огнезащитную эффективность и коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки при толщине сухого слоя огнезащитного покрытия 1 мм и установленным расходом 1,05 кг/м<sup>2</sup> (без учета потерь), нанесение в соответствии с Технологическим регламентом № 5 от 27.05.2020 «Стандарт-Электрик». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** 1. Акт о результатах анализа состояния

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53311-2009 «Покрyтия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности» Раздел 4. Срок службы – 10 лет. Срок хранения – 24 месяца при условии хранения продукции в закрытой упаковке изготовителя вертикально в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов (при температурах от -60 до +50°C)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 20.05.2021  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

ПО

19.05.2026

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Далбин Игорь Илгонович

(ФИО)

Марутаев Александр Вячеславович

(ФИО)