



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00549**

№ ПС **01005**

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
ОГРН: 1127747260607, ИНН: 7702804990, КПП: 771401001.
Юридический адрес: 125319, РФ, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4,
корп. 1, эт. 1, пом. V, ком. 1.
Телефон: +7 (499) 284 00 88, e-mail: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
ОГРН: 1127747260607, ИНН: 7702804990, КПП: 771401001.
Адрес производства: 141613, РФ, Московская обл., г. Клин, Ленинградское
шоссе, 88 км. Телефон: +7 (499) 284 00 88, e-mail: info@st-electric.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнестойкие кабельные каналы СЭ-ОКК на основе вермикулитовых
плит марки ПВТН (ТУ 5767-001-16783731-2017), выпускаемые по
ТР ТР-СЭ-ОКК-001-2017, Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям, которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 53316-2013 «Кабельные линии. Сохранение
работоспособности в условиях пожара» (см. приложение
на бланке № ПС 01080).

код ОКПД2
25.11.23
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

ТР ТР-СЭ-ОКК-001-2017, ТУ 5767-001-16783731-2017, сертификат
соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.MK009.K00050 от 14.09.2020 г. выдан ОС

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.03.2021 г. по 25.03.2024 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.
Секерин Е.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00549

№ ПС 01080

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 53316-2013	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара.	Огнестойкие кабельные каналы СЭ-ОКК, на основе вермикулитовых плит толщиной 20 мм, уложенных в 2 слоя и укрепленных на стальном каркасе с воздушным зазором, Время сохранения работоспособности - 180 мин.
		Огнестойкие кабельные каналы СЭ-ОКК, на основе вермикулитовых плит толщиной 20 мм, уложенных в 3 слоя и укрепленных на стальном каркасе с воздушным зазором, Время сохранения работоспособности - 240 мин.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М. Е.

Секерин Е. С.

