



Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ПТКО.К00072

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК". Юридический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1; Фактический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1. ОГРН: 1127747260607. Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК". Адрес производства: РОССИЯ, 140603, Московская область, Клинский район, г. Клип, Ленинградское ш. 88-ой километр, с63. Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ****ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Фрагмент конструкции фальшпола марки «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК», состоящий из каркаса фальшпола (ООО «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК», ТУ 25.11.23-003-16783731-2021), в составе: металлический профиль типа ST41(CT41), CT80, CT100, CT120, соединительные элементы типа ST41(CT41), CT80, CT100, CT120, регулируемые стойки типа ST41(CT41), СТРК20, СТРК41, СТРК40, СТРК50; плиты на сульфатно-кальциевой основе с маркировкой «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК» (ООО «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК», ТУ 23.62.10-001-16783731-2020) толщиной от 28 мм до 40 мм. Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.11.23

ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости - REI60, при сосредоточенной нагрузке 250 кг на центральную панель, размером 600х600 мм, высота опорного профиля не более 1200 мм.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ****ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 23.62.10-001-16783731-2020; ТУ 25.11.23-003-16783731-2021; Инструкция по монтажу.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 09.11.2023 ПО 08.11.2028

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



С.С. Куликов
инициалы, фамилия

Д.А. Маркин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.