



Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ПТКО.К00096**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК"
Юридический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
Фактический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната 1.
ОГРН: 1127747260607. Телефон: +7 (499) 284-00-88, e-mail: info@st-electric.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК».
Адрес производства: РОССИЯ, 140603, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское ш. 88-ой километр, с. 63.
ОГРН: 1127747260607. Телефон: +7 (499) 284-00-88, e-mail: info@st-electric.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Узел пересечения ограждающих конструкций стальными трубопроводами (гильзами кабельными) для стен и перекрытий, смонтированных по ТР №4, в составе: противопожарный раствор СЭ-636 глубиной заделки не менее 80 мм, выпускаемый по ТУ 23.20.13-016-16783731-2020, для заполнения пространства между стальными трубопроводами (гильзами кабельными). Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.20.13

ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости - EI90.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПТ-23/10-1307 от 11.10.2023 года, выданный Испытательной

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технический регламент №4; ТУ 23.20.13-016-16783731-2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 11.10.2023 ПО 10.10.2028

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)



С.С. Куликов
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.А. Маркин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствует обязанности организации поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.